



各種BOXハウジングのグランド外径許容寸法一覧表


適用

BOXハウジングのエントリー部に取り付けるケーブルグランド等の部品についてその許容外径寸法を下記に記載します。



マルチクランプや大口のコンジットに対応した異径ネジ付きグランドは規格寸法を超える場合があります。BOXハウジングのフランジ設置面と干渉する場合がありますので、事前にグランドの外径寸法が許容範囲内であることを下記寸法図表を参考に確認して下さい。

寸法図表



エンクロジャー サイズ	シリーズ型式	エントリー中心- フランジ底間寸法	グランド外径許容寸法
		A	< B
"21.21"	CKA/MKA IAP	15.5	31
"21.21"	CKA/MKA AP	14.5	29
"21.21"	MKA IAP25	17.55	35.1
"46.16"	CZ/MZP 15	17.5	35
"60.16"	CZA/MZAP 25	17.5	35
"60.40"	CH/MHP 50	26.5	53
"44.27"	CH/MHP 06	15	30
"44.27"	CA/MAP 06	25.5	51
"57.27"	CH/MHP 10	15	30
"57.27"	CA/MAP 10	25.5	51
"77.27"	CH/MHP 16	20	40
"77.27"	CA/MAP 16	25.5	51
"104.27"	CH/MHP 24	20	40
"104.27"	CA/MAP 24	25.5	51
"77.62"	CH/MHP 32	33	66
"104.62"	CH/MHP 48	33	66
"44.27"	TMAP 06	25.5	51
"57.27"	TMAP 10	30	60
"77.27"	TMAP 16	30	60
"104.27"	TMAP 24	30	60